




## Hvad gør jeg når varmen svigter?

Hvis alt andet fejler, og du ikke kan afbryde EcoGrid reguleringen af din elvarme via IBM EcoHome på internettet, så fjern den one port povernode, som sidder i din gruppetavle, og sæt stikket direkte i stikkontakten. På den måde fjerner du styringen og varmen vil blive tændt igen.



Hvis du har været nødt til at fjerne povernoden, kontakt venligst EcoGrid via kontaktformularen på [www.ecogridbornholm.dk](http://www.ecogridbornholm.dk) eller på mail [ecogrid@beof.dk](mailto:ecogrid@beof.dk)

### EcoGrid 2.0

[www.ecogridbornholm.dk](http://www.ecogridbornholm.dk) tlf.: 56 900 140

